



HK.9027.536.2023

URZĄD GMINY  
w Troszynie  
Wpłynęło dnia 14.08.23  
Nr 2138/23 zał. 1

Ostrołęka, dnia 09.08.2023r.

*J. Tybura Danczyński*  
2023.08.24

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 w/w rozporządzenia z urzędnika wodociągowego o produkcji **1000-10000 m<sup>3</sup>/d – Troszyn** przedstawionych w poniższej tabeli

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr protokołu poboru próby wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
31.07.2023r.	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul. Polna 15	126.N.Ost	HKL.9052.1578.2023 z dnia 04.08.2023r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrow Maz.
	Szkoła Podstawowa w Kleczkowie	127.N.Ost	HKL.9052.1579.2023 z dnia 04.08.2023r.	
	Sklep Dalubo w Zamościu	124.N.Ost	HKL.9052.1576.2023 z dnia 04.08.2023r.	
	Stacja Uzdatniania Wody w Troszynie	125.N.Ost	HKL.9052.1577.2023 z dnia 04.08.2023r.	

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z urzędnika wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000m<sup>3</sup>/dobę w Troszynie  
zarządzanego przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie


## Uzasadnienie

Na podstawie protokołu 125.N.Ost z dnia 31.07.2023r i sprawozdania HKL.9052.1577.2023 z dnia 04.08.2023r w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Troszynie stwierdzono przekroczenie wartości parametru jonu amonu -  $0,74 \pm 0,08$  mg/l, przy dopuszczalnym zakresie wartości  $-0,5$  mg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje, że przekroczona zawartość jonu amonu w tym punkcie poboru nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda na sieci wodociągowej, która dociera do odbiorców spełnia normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że zakończył postępowanie administracyjne – decyzja z dnia 25.05.2023r., znak: HK.15.2023 dotyczące wyeliminowania przekroczonego parametru manganu w wodzie.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia. Ocenę z urzędnia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Troszyn** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce  
  
Joanna Stomska

### Otrzymuje:

1. **Urząd Gminy w Troszynie**  
ul. Słowackiego 8  
07-405 Troszyn
2. **Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie**  
ul. Polna 15  
07-405 Troszyn
3. a/a