



HK.9027.825.2024

*P. Wernyśko  
17.12.2024 r.*

URZĄD GMINY  
w Troszynie  
Wpłynęło dnia 17.12.2024r.  
Nr 4200/24 zal. 0

Ostrołęka, dnia 13.12.2024 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416 ),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 6 ww. rozporządzenia z urzędzenia wodociągowego o produkcji 1000-10000 m<sup>3</sup>/d – Troszyn przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
04.11.2024 r.	Sklep DALUBO Zamość, gm. Troszyn	HKL.9052.2451.2024 z dnia 13.11.2024 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
	Szkoła Podstawowa w Kleczkowie	HKL.9052.2454.2024 z dnia 13.11.2024 r.	
	Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie ul. Polna 15	HKL.9052.2453.2024 z dnia 13.11.2024 r.	
	Stacja Uzdatniania Wody w Troszynie – woda uzdatniona	HKL.9052.2452.2024 z dnia 13.11.2024 r.	
18.11.2024 r.	Szkoła Podstawowa w Kleczkowie	HKL.9052.2575.2024 z dnia 05.12.2024 r.	Oddział Laboratoryjny PSSE Ostrów Maz.
		HKL 08272/2024 z dnia 06.12.2024 r.	Oddział Laboratoryjny WSSE Warszawa

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z urządzenia wodociągowego o produkcji od 1000 do 10000m<sup>3</sup>/dobę w Troszynie  
zarządzanego przez Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie**

**Uzasadnienie**

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr HKL.9052.2452.2024 z dnia 13.11.2024 r. w punkcie poboru: Stacja Uzdatniania Wody w Troszynie stwierdzono przekroczenie wartości parametrów: jonu amonu -  $0,63 \pm 0,07$  mg/l, przy dopuszczalnym zakresie wartości  $-0,5$  mg/l oraz występowanie nieakceptowalnego zapachu wody (zapach ziemisty).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce informuje, że przekroczona wartość jonu amonu oraz nieakceptowalnego zapachu wody w tym punkcie poboru nie ma bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda na sieci wodociągowej, która dociera do odbiorców spełnia normy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia. Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Troszyn** wydano w celu poinformowania o jakości wody konsumentów.

  
**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrołęce**  
*Joanna Stom...*

**Otrzymuje:**

1. **Urząd Gminy w Troszynie**  
ul. Słowackiego 8  
07-405 Troszyn
2. **Zakład Obsługi Rolnictwa w Troszynie**  
ul. Polna 15  
07-405 Troszyn
3. **aa**